



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD**

Alamat : NO. 11, JALAN MAJISTRET U1/26, SEKSYEN U1, HICOM-GLENMARIE INDUSTRIAL PARK
40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

Bahan : **LIGHTING COLUMNS (HOT DIP GALVANIZED STEEL)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: LYCORPOLE
Model	: 10 METER FLANGE DAN SEPerti LAMPIRAN (4 BIL)
Ketinggian	: 10 & 12 METER
Laporan Ujian Jenis	: PENSIJILAN SIRIM : PL006401 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2017MA0476
Tarikh Tamat	: 15.10.2028
Rujukan Standard	: BS EN 40-5:2002
Catatan	: i) SERVICE DOOR HENDAKLAH DARI JENIS FIBREGLASS MENGGUNAKAN DOUBLE SLOT HINGE ii) TIDAK TERMASUK COMPOUND LIGHTING COLUMN, DECORATIVE LIGHTING COLUMN & INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING COLUMN iii) MATERIAL GRADE & NOMINAL THICKNESS - COLUMN : S275JR / 2.5 mm - FLANGE PLATE : S275JR / 16 mm - BASE PLATE : S275JR / 4 mm



Dato' Ir. ISMAIL BIN HASHIM
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 19 Disember 2025

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

1. Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja. Logo JKR, nama JKR, dan EMAL tidak boleh digunakan sebagai jenama, model, label marking, pengiklanan atau apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang
2. Untuk mendapat penyenaraian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
3. Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui beserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
4. **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
5. Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Kami/saya bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan: 

8/1/2026
Tarikh:

Nama: CHUA TIA BON

Jawatan: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
(Ahli Lembaga Pengarah)



Cop Syarikat: **LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD**
(Co. No. 46426-P)

Perihal Barangan : LIGHTING COLUMNS (HOT DIP GALVANIZED STEEL)
Nama Syarikat : LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD
Alamat Syarikat : NO. 11, JALAN MAJISTRET U1/26, SEKSYEN U1, HICOM-GLENMARIE INDUSTRIAL PARK
 40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
No. Tel : 03-78804728
No. Fax : 03-78804766
Email : lysaght_sales@lysaghtmarketing.com.my
Nama Pengilang : LYSAGHT GALVANIZED STEEL BERHAD
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : LYCORPOLE
No. Sijil / Laporan Ujian : PENSIJILAN SIRIM : PL006401
 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2017MA0476
Tarikh Tamat : 15.10.2028
Rujukan Standard : BS EN 40-5:2002
Catatan : i) SERVICE DOOR HENDAKLAH DARI JENIS FIBREGLASS MENGGUNAKAN DOUBLE SLOT HINGE
 ii) TIDAK TERMASUK COMPOUND LIGHTING COLUMN, DECORATIVE LIGHTING COLUMN &
 INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING COLUMN
 iii) MATERIAL GRADE & NOMINAL THICKNESS
 - COLUMN : S275JR / 2.5 mm
 - FLANGE PLATE : S275JR / 16 mm
 - BASE PLATE : S275JR / 4 mm
Muka surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

NO.	MODEL	HEIGHT (m)	TYPE	PLANTING DEPTH (mm)	SERVICE DOOR		CABLE ENTRY SLOTS		PLATE	
					HEIGHT FROM GROUND LEVEL (mm)	SIZE LENGTH (mm) x WIDTH (mm)	HEIGHT BELOW GROUND LEVEL (mm)	SIZE LENGTH (mm) x WIDTH (mm)	FLANGE PLATE LENGTH (mm) x WIDTH (mm)	BASE PLATE LENGTH (mm) x WIDTH (mm)
1	10 METER FLANGE	10	FLANGE MOUNTED	-	500	450 x 110	-	-	375 x 375	-
2	10 METER PLANTED		PLANTED	1500		450 x 110	500	50 x 150	-	300 x 300
3	12 METER FLANGE	12	FLANGE MOUNTED	-		450 x 120	-	-	400 x 400	-
4	12 METER PLANTED		PLANTED	1700		450 x 110	500	50 x 150	-	400 x 400